



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске

ул. Октябрьская, 5-б, г. Партизанск, 692856

тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail partizansk@pkprn.ru <http://www.25.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 01962280 ОГРН 1042503719037 ИНН/КПП 2538088253/253801001

12.08.2020г. исх. № 1591

Главе администрации
Партизанского городского округа
О.А. Бондареву

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске предоставляет Вам информацию по качеству питьевой воды по каждому водозабору совместно с данными лабораторных исследований питьевой воды из распределительной сети данных водозаборов за I – е полугодие 2020г.:

№	Водопровод/ведомственная принадлежность	Микробиологические показатели			Санитарно-химические показатели		
		исследовано	Не соответствует	% не соответствует	исследовано	Не соответствует	% не соответствует
I – е полугодие 2019г.							
Итого	ООО «Дельта» в/з Южный	427	18	4,21 %	402	29	7,2 %
		272	12 (8-ОКБ, 4-ТКБ)	4,4 %	254	10 (1-рН 5,8 при норме 6-9 ед. рН; 9-цветность 24,15°-165,3°, при норме 20°; 9-мутность 6,29-13,29 мг/л; 4-железо 0,72-0,87 мг/л)	3,93 %
	в/х Северный	60	2 (ОКБ)	3,3 %	59	6 (1-рН 5,5 ед. рН, при норме 6-9 ед. рН; 1-мутность 2,04 мг/л; 3-цветность 23,1°-25,0°; 4-мутность 1,92-3,92 мг/л; 1-железо 0,57 мг/л)	-
	в/з Углекаменск	54	3 (2-ОКБ; 1-ОКБ ТКБ)	5,5 %	48	9 (1-рН 5,7 ед. рН, при норме 6-9 ед. рН; 6-цветность 30,32°-127,8°; 8-мутность 1,52-10,22 мг/л; 1-железо 0,56 мг/л)	-

Администрация Партизанского
городского округа Приморского края
Входящий № 12-04-8495
14.08.2020г.

	в/з Авангард	41	1 (1 ОКБ)	2,4 %	41	4 (4-цветность 20,6°-43,2°; 1-железо 0,44 мг/л 4- мутность 2,16-3,88 мг/л, при норме 1,5 мг/л)	-
	Филиал АО «ДГК» «Приморская генерация» Партизанская ГРЭС	56	4	7,14 %	45	2	-
	водозабор ГРЭС	56	4(3-ОКБ, ТКБ, 1-ОКБ)	7,14 %	45	2 (1-железо 0,42 мг/л; 1- рН 5,4 ед. рН, мутность 2,42 мг/л)	-
	ЗАО «РЖД»	8	2	25 %	5	2	-
	в/з «ДДТВУ-3 АО РЖД г. Партизанск»	8	2 (1-ОКБ, ТКБ, 1-ОКБ)	25 %	5	2 (рН 5,7-5,8 ед. рН)	-
Качество питьевой воды за I – е полугодие 2020г.		491	24	4,88 %	452	33	7,3 %

ОКБ – общие колиформные бактерии;
ТКБ – термотолерантные колиформные бактерии.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», питьевая вода должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства:

п.п. 3.3. безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием

Показатели	Единицы измерения	Нормативы
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл <1>	Отсутствие
Общие колиформные бактерии <2>	Число бактерий в 100 мл <1>	Отсутствие
Общее микробное число <2>	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	Не более 50

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице:

Показатели	Единицы измерения	Нормативы, не более
Мутность	-"-	1,5 (2) <1>
Цветность	градусы	20 (35) <1>
pH (водородный показатель)	единицы	при норме 6-9 единиц
Железо (Fe, суммарно)	мг/л	0,3 (1,0) <2>

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Партизанске

подписано

В.В. Байбуз

Степанюк Я.Р.
8/42363/ 6-71-09